

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО "Водоканалсервис"
Галичское представительство

2014 год

1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	2,61
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	36
а) взвешенные вещества	36
б) БПК5	36
в) аммоний-ион	36
г) нитрит-анион	36
д) фосфаты (по Р)	36
е) нефтепродукты	36
ж) микробиология	12
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	0
а) взвешенные вещества	0
б) БПК5	0
в) аммоний-ион	0
г) нитрит-анион	0
д) фосфаты (по Р)	0
е) нефтепродукты	0
ж) микробиология	0
б) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	100
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	6

Исполнительный директор



А.В. Иванов

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организацией и их соответствии установленным требованиям

ООО "Водоканалсервис"

Галичское представительство

2014 год

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	1,58
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	19
3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	23,00%
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	251
а) мутность	160
б) цветность	160
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	-
г) общие колиформные бактерии	104
д) термотолерантные колиформные бактерии	104
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	161
а) мутность	150
б) цветность	11
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	-
г) общие колиформные бактерии	0
д) термотолерантные колиформные бактерии	0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	100
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	6

Исполнительный директор

А.В. Иванов