

Информация об основных потребительских характеристиках
в сфере водоснабжения за 2016 год

по Шарьинскому представительству ООО "Водоканалсервис"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км **	0,95
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	6
2.1.1	количество случаев, ед	2
2.1.2	срок действия ограничений, часов	1
2.2.1	количество случаев, ед	2
2.2.2	срок действия ограничений, часов	2
2.3.1	количество случаев, ед	2
2.3.2	срок действия ограничений, часов	5
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды. %	52
4	Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:	14 098
4.1	Мутность	2 241
4.2	Цветность	2 241
4.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	8 760
4.4	Общие колиформные бактерии	428
4.5	Термотолерантные колиформные бактерии	428
5	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	25
5.1	Мутность	6
5.2	Цветность	19
5.3	Хлор остаточный общий, в том числе:	0,0
5.3.1	Хлор остаточный связанный	0,0
5.3.2	Хлор остаточный свободный	0
5.4	Общие колиформные бактерии	0
5.5	Термотолерантные колиформные бактерии	0
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	100
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение), дней	10

Исполнительный директор



С.В. Жуков

Информация об основных потребительских характеристиках
в сфере водоотведения за 2016 год
по Шарьинскому представительству ООО "Водоканалсервис"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр**	0,19
2	Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр	9
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	352
3.1	Взвешенные вещества	55
3.2	БПК5	55
3.3	Аммоний-ион	55
3.4	Нитрит-анион	55
3.5	Фосфаты (по Р)	55
3.6	Нефтепродукты	55
3.7	Микробиология	22
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	0
4.1	Взвешенные вещества	0
4.2	БПК5	0
4.3	Аммоний-ион	0
4.4	Нитрит-анион	0
4.5	Фосфаты (по Р)	0
4.6	Нефтепродукты	0
4.7	Микробиология	0
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	100,00
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней	10

Исполнительный директор



С.В. Жуков